

Městský úřad Černošice

Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Landovská
telefon: 221 982 486
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz
počet stran: 4

Spis. zn.: S-MUCE 33802/2012 OZP/V/La
Č. j.: MUCE 12634/2013 OZP/V/La

Dle rozdělovníku

Praha dne: 21.3.2013

Věc: Přeložka vodovodu – přivaděče surové vody v kat. ú. Řitka.

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle §106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona r o z h o d l o žádosti společnosti Dvorska Development, s.r.o., IČ 28376048, sídlem Pražská 58, 252 03 Řitka, CZ-NACE 68310, ze dne 15.8.2012, t a k t o :

vydává se stavební povolení

v souladu s §15 odst. 1) vodního zákona a § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dle § 115 stavebního zákona, k přeložce vodovodu, budované podle ověřené projektové dokumentace „Řitka – rodinné dvojdomy, přeložka přivaděče užitkové vody a ovl. kabelu“, kterou v červnu 2012 vypracoval Bohuslav Poskočil a kontroloval Ing. Ivan Fiala, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0007124,

na pozemcích č.parc. 217/11, 216/76, 216/3, 216/144 (původně 216/3), 216/145 (původně 216/3), 216/146 (původně 216/3) v kat. ú. Řitka, obci Řitka, okrese Praha-západ, kraji Středočeském, č.h.p.1-11-05-043, č.hg.r. 6230, č. útvaru podzemních vod: 62300,

přeložka vodovodu – přivaděče surové vody [432] – místní, přívodní síť, pro veřejnou potřebu

- vybudování vodovodu z PE D 110 mm, délky 82,8 m,
účel: zásobování obyvatel pitnou vodou
- zrušení vodovodu délky 150 m.

Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí investor stavby:

- 1) Bude technicky zabezpečena stabilita sousedních objektů a jejich ochrana před otřesy, hlučností a prašností.
- 2) Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost komunikací.
- 3) Prostorová poloha stavby bude vytyčena subjektem k tomu oprávněným.
- 4) Bude zajištěno vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí.
- 5) V místech, kde stavba zasáhne do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí budou správci těchto sítí požádáni o souhlas s umístěním stavby nebo s činností v ochranném pásmu a výstavba v ochranném pásmu musí být prováděna dle požadavků a podmínek těchto správců.
- 6) Musí být dodrženo dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- 7) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS Středočeského kraje č.j. HSKL 6106-4/2012-PCNP ze dne 25.7.2012: Zástupce HZS bude přizván ke kolaudaci. V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a

- průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.
- 8) Přeložka musí být realizována tak, aby přerušení dodávky vody do úpravny vody bylo co nejkratší. Termín zahájení prací musí být dohodnut v předstihu alespoň 21 pracovních dnů s provozovatelem vodovodu. Dodávku a montáž napojení na stávající potrubí vodovodu provede provozovatel vodovodu na základě objednávky. Zástupce provozovatele vodovodu musí být přizván ke všem předepsaným zkouškám a prohlídkám před záhozem potrubí. Dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení bude před kolaudací předáno provozovateli vodovodu obce Řitka.
 - 9) Podél potrubí vodovodu bude položen identifikační vodič a nad potrubím bude umístěna výstražná PVC folie.
 - 10) Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) musí zajišťovat osoba s oprávněním k vybraným činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a 160 stavebního zákona.
 - 11) Musí být provedeno zajištění výkopů pro vodní díla, v noční době jejich řádné osvětlení výstražnými světly.
 - 12) S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2000 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích vyhláškách, tj. bude vytríděn, předán k recyklaci nebo uložen na řízené skládce a bude o něm vedena průběžná evidence. Doklady o nakládání s odpadem budou předloženy ke kolaudaci stavby. Na místě nebude ponechána žádná deponie výkopové zeminy a odpadů. Podorniční zemina bude ukládána odděleně a využita v souladu s právními předpisy.
 - 13) Pozemky, dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry povolenými podle zvláštních předpisů. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie výkopové zeminy a odpadů.
 - 14) Před zahájením prací uzavře investor s obcí dohodu o zvláštním užívání komunikace. Pokud při realizaci stavby dojde k omezení silničního provozu na dotčené místní komunikaci, požádá investor nebo zhotovitel odbor dopravy Městského úřadu Černošice o stanovení přechodovné úpravy provozu na základě DIO schváleného Policií ČR.
 - 15) Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva s oprávněnou archeologickou organizací na archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude předloženo ke kolaudaci.
 - 16) Stavba bude dokončena do 04/2015.
 - 17) Dle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 - 18) Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 11a) vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 - 19) Vodovod bude sloužit pro veřejnou potřebu, vztahuje se na něj zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 tohoto zákona.

Účastníkem řízení podle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je: společnost Dvorska Development, s.r.o., IČ 28376048, sídlem Pražská 58, 252 03 Řitka.

O d ů v o d n ě n í

MěÚ Černošice, obdržel dne 15.8.2012 návrh společnosti Dvorska Development, s.r.o., IČ 28376048, sídlem Pražská 58, 252 03 Řitka, na povolení stavby „Přeložka vodovodu – přivaděče surové vody v kat. ú. Řitka“.

Předložená projektová dokumentace „Řitka – rodinné dvojdomy, přeložka přivaděče užitkové vody a ovl. kabelu“, kterou v červnu 2012 vypracoval Bohuslav Poskočil a kontroloval Ing. Ivan Fiala, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0007124, řeší přeložení trasy stávajícího přivaděče surové vody ze zdroje do vodárny a vodojemu obce Řitka, za účelem uvolnění pozemků nad stávající trasou pro výstavbu rodinných dvojdomů. Nová trasa na začátku kříží místní obecní komunikaci a dále je vedena podél obecní komunikace. Z obou stran navazuje na již provedené přeložky. Současně dojde k přeložce souběžného ovládacího kabelu. Profil potrubí zůstane zachován, PE D 110 mm. Nová trasa je délky 82,8 m. Stávající potrubí ve zrušené části trasy bude ponecháno v zemi. (Na obou koncích bude odstraněno v délce 1 – 2 m a zaslepeno.)

